

(金抜き)

令和7年度

高知県 香南市赤岡町

商第07051号

絵金蔵空調設備等改修工事

実 施 設計書

施行方法	(請 負)	直 営
業務日数	95 日	
履行期限		
令和 7 年 8 月 14 日 作成		

業 務 概 要

空調換気設備工事 一式
電気設備工事一式
雑工事一式
撤去工事一式

起工（又は変更）理由

香南市赤岡町絵金蔵において、空調及び換気設備を改修する。

事 業 費		円	消費税相当額抜きの請負対象額
内 訳	請 負 対象金額	円	円
	そ の 他	円	

絵金蔵空調設備等改修工事

工事見積内訳書

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	絵金蔵空調設備等改修工事		工期：3ヵ月					
1	直接工事費			式	1.0			
2	共通仮設費			式	1.0			
	純工事費							
3	現場管理費			式	1.0			
	工事原価							
4	一般管理費			式	1.0			
	工事価格							
	工事価格改め							
	消費税							
	工事費							

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	直接工事費							
1	空調換気設備工事			式	1.0			
2	電気設備工事			式	1.0			
3	雑工事			式	1.0			
4	撤去工事			式	1.0			
	小 計							

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	空調換気設備工事							
1	空調設備工事			式	1.0			
2	換気設備工事			式	1.0			
	小 計							

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-1	空調設備工事							
	空冷HPマルチエアコン室外機		冷房11.2k w 暖房12.5k w	台	1.0			
	空冷HPマルチエアコン室外機		冷房22.4k w 暖房25.0k w	台	1.0			
	空冷HPマルチエアコン室外機		冷房28.0k w 暖房31.5k w	台	2.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天カセ1方向 冷房4.5k w	台	3.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天カセ2方向 冷房4.5k w	台	2.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天吊形 冷房4.5k w	台	2.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天吊形 冷房5.6k w	台	4.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天吊形 冷房8.0k w	台	4.0			
	空冷HPパッケージエアコン		天井ビルトイン 冷房14.0k w	組	1.0			
	空冷HPルームエアコン		壁掛形 冷房2.2k w	組	1.0			
	空冷HPハジシングエアコン		天カセ1方向 冷房4.0k w	組	1.0			
	システムリモコン			個	1.0			
	ON/OFFリモコン		給電ユニット共	式	1.0			
	手元リモコン			個	2.0			
	室内機振れ止め金具			個	17.0			
	冷媒配管再接続			式	1.0			
	ドレン配管再接続			式	1.0			
	ダクト再接続			式	1.0			
	仮設養生費			式	1.0			

工事見積内訳書

[illegible]

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-2	換気設備工事							
	床置型全熱交換器		400m3/h (40Pa)	台	2.0			
	天吊露出型全熱交換器		400m3/h (40Pa)	台	2.0			
	天吊露出型全熱交換器		750m3/h (120Pa)	台	1.0			
	手元リモコン			式	1.0			
	天井埋込型全熱交換器		180m3/h (80Pa)	台	1.0			
	天井埋込型全熱交換器		300m3/h (70Pa)	台	1.0			
	既存ダクト再接続			式	1.0			
	小 計							

工事見積内訳書

[illegible]

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	雑工事							
1	内装工事			式	1.0			
2	ﾌﾙﾍﾞﾙ屋根撤去再設置工事			式	1.0			
	小 計							

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-1	内装工事							
	GB-R 9.5t 撤去		処分費、法定福利費を含む	m ²	4.5			
	GB-R 9.5t 新設		法定福利費を含む	m ²	5.0			
	天井壁紙張替え		処分費、法定福利費を含む	m ²	38.6			
	小 計							
3-2	アルミ屋根撤去再設置工事							
	【A】既存屋根、サポ-ト着脱工事			箇所	1.0			
	【B】既存屋根着脱工事			箇所	1.0			
	【C】既存屋根着脱工事			箇所	1.0			
	【D】既存屋根着脱工事			箇所	1.0			
	諸経費			式	1.0			
	小 計							

工 事 見 積 内 訳 書

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事							
	空冷HPマルチエアコン室外機		冷房11.2k w 暖房12.5k w	台	1.0			
	空冷HPマルチエアコン室外機		冷房22.4k w 暖房25.0k w	台	1.0			
	空冷HPマルチエアコン室外機		冷房28.0k w 暖房31.5k w	台	2.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天カセ1方向 冷房4.5k w	台	3.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天カセ2方向 冷房4.5k w	台	2.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天吊形 冷房4.5k w	台	2.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天吊形 冷房5.6k w	台	4.0			
	空冷HPマルチエアコン室内機		天吊形 冷房8.0k w	台	4.0			
	空冷HPパッケージエアコン		天井ビルトイン 冷房14.0k w	組	1.0			
	空冷HPルームエアコン		壁掛形 冷房2.2k w	組	1.0			
	空冷HPハジシングエアコン		天カセ1方向 冷房4.0k w	組	1.0			
	床置型全熱交換器		400m3/h (40Pa)	台	2.0			
	天吊露出型全熱交換器		400m3/h (40Pa)	台	2.0			
	天吊露出型全熱交換器		750m3/h (120Pa)	台	1.0			
	天井埋込型全熱交換器		180m3/h (80Pa)	台	1.0			
	天井埋込型全熱交換器		300m3/h (70Pa)	台	1.0			
	冷媒配管切離し			式	1.0			
	ドレン配管切離し			式	1.0			
	ダクト切り離し			式	1.0			

工事見積内訳書

[illegible]