

## 質 疑 回 答 書

工事名:上水第07001号 野市町上野地区給水管布設替工事(2工区)

番号	資料名	章番号 又は条項	質疑内容	回 答
1	見積参考資料	単価表第67号	鉄蓋設置円形3号ではないでしょうか。	鉄蓋設置円形1号ではなく、3号が正のため 契約後、設計変更で対応します。
2				
3				
4				
5				
6				
7				