

質 疑 回 答 書

業務名：市道新道線（下井西（1））道路改修工事（建第07047号）

番号	資料名	章番号 又は条項	質疑内容	回 答
1	見積参考資料	明細表5・6号 現場打ち水路（本体） 施工単価条件一覧表	鉄筋有ですが、SD345・SD295 どちらですか？	SD345です。