

質 疑 回 答 書

工事名:農第07042号 上岡9号道路第2期改修工事

番号	資料名	章番号 又は条項	質疑内容	回 答
1	見積参考資料	単価表第7号 1号横断溝	鋼製グレーチング 350用 T-14の寸法、質量は995*450*50 46.6kgだ と思われます。計上されている単価と合わせてご確認願います。	表記の誤りです。 車道用ボルト固定ゴム付き(一般用) 350用 T-14 995*450*50 46.6kg の単価にて積算願います。
2				
3				
4				
5				
6				
7				