

質 疑 回 答 書

工事名:農第07082号 町田堰頭首工護床工復旧工事

番号	資料名	章番号 又は条項	質疑内容	回 答
1	見積参考資料	明細表第2号	目地材の採用単価について公表願います。	WEB建設物価8月号を参照してください。
2	見積参考資料	明細表第5号	吸出防止材の採用単価について公表願います。	県資材単価のため公表できません。
3	見積参考資料	明細表第7号	ふとんかごの採用単価について公表願います。	県資材単価のため公表できません。
4	見積参考資料	P.32 施工P第28号	ふとんかごの材料について 高さ50cm×幅120cmの網目と線径を公表してください。	網目は13cm、線径は4.0mmです。 公表単価一覧表②を追加します。
5				
6				
7				