

## 質 疑 回 答 書

工事名：天然色劇場洋便器化工事(商第07049号)

番号	資料名	章番号 又は条項	質疑内容	回 答
1	金抜設計書	B-3 撤去工事・廃材処分	既存和便器の撤去を行うのに、コンクリートの撤去(取壊し)が必要と思われますが、変更対象となりますか。	実施数量で変更対象とします。
2	特記仕様書	A-16 部分詳細図 (改修後)	一般的なセメントモルタルによるタイル張りの場合、敷モルタルの上にタイルを張りますが、その敷モルタルの中に差筋アンカーを納めるのでしょうか。	新設コンクリートの中に納めてください。
3				
4				
5				
6				